



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací:	MDC/97438/2020	Jiří Svoboda
Spisová zn.:	MDC/80934/2020	Vysoká Lípa 12
Počet listů:	5	405 02 Jetřichovice-Vysoká Lípa,
Počet příloh:	1	
Vyřizuje:	Bc. Zuzana Mošnová DiS.	kterého zastupuje
Telefon:	412591470	
Fax:	412591473	Petr Tomsa
E-mail:	zuzana.mosnova@mmdecin.cz	Dolní Habartice 275
Děčín	09.09.2020	405 02 Dolní Habartice

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Jiří Svoboda, nar. 21.01.1986, Vysoká Lípa 12, 405 02 Jetřichovice-Vysoká Lípa, kterého zastupuje Petr Tomsa, nar. 11.02.1967, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení

**vydává**

podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### ČÁST A SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba“): „**Čistírna odpadních vod pro objekt čp. 28, Mezná**“ na pozemku st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska, umístěného

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Hřensko,

v katastrálním území: Mezná u Hřenska,

na p. č.: st. p. 52/1 a parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska,

### **Základní údaje o povolované stavbě:**

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod: splaškové

Druh výroby: bez výroby

Způsob čištění: aktivační

Povolované objekty: ČOV Ekona D10, kanalizační potrubí PVC KG 160, dl. 9 m  
vsakovací objekt 5x2x2 m

Zkušební provoz: NE

Navrhovaná stavba bude sloužit k likvidaci znečištěných splaškových odpadních vod z objektu čp. 28 na pozemku st.p.č. 52/1 v k.ú. Mezná u Hřenska.

### Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:	7,1
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q <sub>24</sub> : 0,5 m <sup>3</sup> /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q <sub>d</sub> : 0,7 m <sup>3</sup> /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q <sub>h</sub> : 0,003 m <sup>3</sup> /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q <sub>r</sub> : 257 m <sup>3</sup> /rok
Podíl průmyslových odpadních vod:	Q <sub>r</sub> : 0 %

### **I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba „domovní ČOV“ bude umístěna na pozemku st.p.č. 52/1 v katastrálním území Mezná u Hřenska, jak je zakresleno v dokumentaci stavby předložené k žádosti o vydání stanoviska, tzn. v situaci v měřítku 1:275. DČOV bude umístěna ve vzdálenosti 3,4 m od společné hranice s parc. č. 401.

2. Vsakovací objekt vyčištěných vod z DČOV bude umístěn na pozemcích st.p.č. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska, ve vzdálenosti 5,3 m od parc. č. 401 a ve vzdálenosti 3,6 m od parc. č. 231/1 vše v katastrálním území Mezná u Hřenska.

3. Zařízení staveniště bude umístěno dle dohody s vlastníkem pozemku, dotčeného tímto umístěním. Staveniště nesmí být svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.

### **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Petr Tomsa, ČKAIT 0401291 v 05/2020, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

- po osazení nádrží před jejich obsypem
- po montáži potrubí kanalizace
- po dokončení dílčích etap stavby nebo jejím úplném dokončení

3. O průběhu stavby bude veden stavební deník.

4. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:

- stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV

5. **Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:**

- zkoušky vodotěsnosti nádrže ČOV podle ČSN 75 0905 po osazení v terénu
- zkouška těsnosti nátokové a odtokové kanalizace podle ČSN 75 6909
- provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
- vedený provozní deník
- elektro revize připojení ČOV

### **III. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:**

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.

### **IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.12.2020**

### **V. budou dodrženy následující podmínky:**

#### **a) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství č.j. MDC/62142/2020 ze dne 26.06.2020:**

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

#### **b) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí zn. 19-249-K-1 ze dne 01.09.2020:**

- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
- Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák. č. 13/1997 Sb.), tj. nezasáhne do vzdálenosti min. 1 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.

#### **c) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O2069006683/UTPCUL/Se ze dne 29.07.2020:**

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

- Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.
- Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit podmínkami hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje Hřensko-Všemily.
- Před započítím užívání stavby musí být provedena zkouška těsnosti kanalizační přípojky dle ČSN 75 6909, pro šachtice a nádrže dle ČSN 75 0905.
- Odstupná (vertikální) vzdálenost mezi základovou spárou vsakovacího prvku a nejvyšší sezónní hladinou podzemní vody musí být nejméně 1 m. V případě, že nebude dodržena podmínka uvedená v předchozí větě, nebo bude ve stavební jámě zjištěna přítomnost podzemní vody, tak budeme požadovat předložení nového vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a projektová dokumentace vodního díla se zpracovanou změnou návrhu vsakovacího prvku.
- Žádáme, aby základová spára vsakovacího prvku byla protokolárně převzatá osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.
- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

**Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.**

## **ČÁST B**

### **povolení k nakládání s vodami**

#### **I. vydává**

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Ekona D10 VS do vsakovacího zařízení na p.p.č. 231/4 v k.ú. Mezná u Hřenska,

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Hřensko,

v katastrálním území: st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska.

na pozemku: st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska.

hydrogeologický rajon: 4660 „Křída dolní Kamenice a Křinice“

útvár podzemních vod: 46600 „Křída dolní Kamenice a Křinice“

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 739511/955878

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Související vodní díla:	ČOV Ekona D10, kanalizační potrubí PVC KG 160, dl. 9 m vsakovací objekt 5x2x2 m
Způsob čištění:	aktivační

### Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené:	0,05 l/s
Maximální povolené:	0,1 l/s
Maximální povolené:	0,7 m <sup>3</sup> /den
Maximální měsíční povolené:	21,4 m <sup>3</sup> /měsíc
Roční povolené:	257 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	7,1
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)

a) **hodnota „m“** - je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l

CHSK <sub>Cr</sub>	130 mg/l
BSK <sub>5</sub>	30 mg/l
NL	30 mg/l
N <sub>celk</sub>	20 mg/l
P <sub>celk</sub>	8 mg/l

### b) **bilanční (hmotnostní) hodnoty**

CHSK <sub>Cr</sub>	16,7 kg/rok
BSK <sub>5</sub>	3,9 kg/rok
NL	3,9 kg/rok
N <sub>celk</sub>	2,6 kg/rok
P <sub>celk</sub>	1,0 kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

### II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

### III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona další podrobnosti měření

2. Místem odběru vzorků se stanovuje odtok z ČOV.
3. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 2x ročně v pravidelných intervalech ve stanovených ukazatelích. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
4. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
5. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody pro tento objekt.
6. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad a správci povodí. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené v hydrogeologickém posudku zpracovaném RNDr. Luskem z 18.02.2020.
8. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:
  - CHSK<sub>Cr</sub>** - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“
  - BSK<sub>5</sub>** - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSK<sub>n</sub>) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allythiomocoviny“.
  - NL** - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.
  - P<sub>celk</sub>** – celkový fosfor dle ČSN EN ISO 6878
9. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.
10. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

## Odůvodnění

Dne 29.07.2020 podal žadatel žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o společné povolení ke stavbě „Čistírna odpadních vod pro objekt čp. 28, Mezná“ umístěné na pozemku st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 94l stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávního úřadu, a to:

- plná moc k zastupování
- plán kontrolních prohlídek
- vyjádření Mm Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/66021/2020 ze dne 19.06.2020
- závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko zn. SNPCS 03964/2020 ze dne 26.06.2020
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/23876/2020-2/037200 ze dne 04.06.2020
- sdělení Mm Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/87205/2020 ze dne 17.08.2020
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O20690066837/UTPCUL/Se ze dne 29.07.2020
- stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j MDC/62142/2020 ze dne 26.06.2020
- sdělení GridServices s.r.o. zn. 5002147638 ze dne 16.05.2020
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 638156/20 ze dne 16.05.2020

- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700210784 ze dne 16.05.2020
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 02010700641 ze dne 16.05.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101311087 ze dne 16.05.2020
- vyjádření oprávněného hydrogeologa
- vyjádření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. zn. 19-249-K-1 ze dne 01.09.2020

### **Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:**

#### **Část A – společné povolení:**

Podle § 94k stavebního zákona

##### **a) stavebník**

Jiří Svoboda, nar. 21.01.1986, Vysoká Lípa 12, 405 02 Jetřichovice-Vysoká Lípa, kterého zastupuje Petr Tomsa, nar. 11.02.1967, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

##### **b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn**

Obec Hřensko

##### **e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
Miroslav Dvořák, Mezná č.p. 88, Hřensko, 405 02 Děčín 2  
Hana Veselá, Mezná č.p. 88, Hřensko, 405 02 Děčín 2  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

#### **Část B - povolení k nakládání s vodami:**

podle § 27 odst. 1 správního řádu

##### **a)žadatel**

Jiří Svoboda, nar. 21.01.1986, Vysoká Lípa 12, 405 02 Jetřichovice-Vysoká Lípa, kterého zastupuje Petr Tomsa, nar. 11.02.1967, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice

##### **b)podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona**

Obec Hřensko

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/86066/2020 ze dne 12.08.2020 a nařídil veřejné ústní projednání spojené s místním šetřením na den 08.09.2020.

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, stanovil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohli uplatnit svá stanoviska a námítky, nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při jednání na místě nikdo námítky ani připomínky neuplatnil.

Vzhledem k tomu, že Obec Hřensko nemá platnou územně plánovací dokumentaci a že se všechny v rozhodnutí uvedené pozemky nacházejí v zastavěném území obce, platí ust. § 20 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:

„(2) V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezení jiných pozemků a umístění dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nadlimitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.“

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Upozornění pro stavebníka**

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je



povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

### **Ing. Zdeněk Hanuš**

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

Tento dokument spolu s přehlednou situací musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne .....

razítko, podpis

Sejmuto dne.....

razítko, podpis

### **Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

### **Přílohy**

1 x ověřená situace

### **Doručí se**

#### **A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby**

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Jiří Svoboda, Vysoká lípa 12, 40 502 Jetřichovice-Vysoká Lípa prostřednictvím svého zástupce Petra Tomsy, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)  
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
Miroslav Dvořák, Mezná č.p. 88, Hřensko, 405 02 Děčín 2  
Hana Veselá, Mezná č.p. 88, Hřensko, 405 02 Děčín 2  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

**B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)  
Jiří Svoboda, Vysoká lípa 12, 40 502 Jetřichovice-Vysoká Lípa prostřednictvím svého zástupce  
Petra Tomsy, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 VZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)  
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Dotčené orgány a ostatní

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd  
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany  
prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2  
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm